

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ СОШ № 2
им.А.А.Шогенцукова г. Баксана
_____ А.М.Нагоев
приказ от 24.07. 2023 г. №

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)
в МКОУ СОШ №2 им.А.А.Шогенцукова
г. Баксана

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.А.Шогенцукова» г.Баксана

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 361534, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Баксан, ул.Бесланеева,7б.

1.4. Сведения о размещении объекта:

-школьное (нежилое здание) общая площадь 3051,2 кв. м., здание- 3 этажа,

- наличие земельного участка да; 18000 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1981, последнего капитального ремонта: нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.А.Шогенцукова» г.Баксана

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 361534, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Баксан, ул.Бесланеева,7б.

Телефон: 8-(86634)-4-26-18

Е- mail: school2-baksan@mail.ru

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: государственная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.12. Вышестоящая организация: местная администрация г.о.Баксан.

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **361500, Кабардино-Балкарская республика, г.Баксан, ул.Ленина, 21**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **несовершеннолетние**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): **инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата**, по зрению, по слуху, **с умственной отсталостью**

2.4. Виды услуг: **образовательные**

2.5 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **850 человек, количество обслуживаемых-10**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Остановка находится рядом со зданием**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м**

3.2.2. время движения (пешком): **2-4 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: **да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-В

6.	с нарушениями умственного развития	ДП-И (С,Г)
----	------------------------------------	-------------------

Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах колясках	О с другими нарушениями опорно-двигат аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДП	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности учреждения: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения индивидуальное решение с ТСР по отдельной программе.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри здания

4.4. Для принятия решения требуется согласование с ТСР

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 24.07.2023г.
Сайт МКОУ СОШ № 2 им.А.А.Шогенцукова г.Баксана- <http://www.baksan2.3dn.ru>**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкета обследования объекта: акта от «20» июня 2023 г.

Акта обследования объекта: акта от «22» июля 2023 г

АНКЕТА
(информация об учреждении)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.А.Шогенцукова» г.Баксана

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 361534, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Баксан, ул.Бесланеева, 7б.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- школьное (нежилое здание) общая площадь 4812,2 кв. м., здание- 3 этажа,

- наличие земельного участка да; 6400 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1981г.,

последнего капитального ремонта: нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 361534, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Баксан, ул.Бесланеева, 7б.

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: государственная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): местная администрация г.о.Баксан.

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 361500, Кабардино-Балкарская республика, г.Баксан, ул.Ленина, 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образование

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние,

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 850человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка находится рядом со зданием

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2. время движения (пешком): 2-4 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
учреждения
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.А.Шогенцукова» г.Баксана

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 361534, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Баксан, ул.Бесланеева, 7б.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- школьное (нежилое здание) общая площадь 4812,2 кв. м., здание- 3 этажа,

- наличие земельного участка да; 6400 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1981г., последнего капитального ремонта: нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.А.Шогенцукова» г.Баксана

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 361534, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Баксан, ул.Бесланеева, 7б.

Телефон: 8-(86634)-4-26-18 E- mail: school2-baksan@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка находится рядом со зданием

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 2-4 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ВДН (К), ДП (О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВДН (К), ДП (О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К), ДЧ-И(О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (К, О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Да

5. Особые отметки

Заключение

Учитывая вышеизложенное в анкете (информации об учреждении), акте обследования, рабочая группа пришла к следующему заключению, что необходимо:

При входе на территорию:

1. привести в соответствие нормам пандус;
2. расширить дверной проем (наружный);
3. установить поручни на этажах;
4. расширить дверной проем тамбура;
5. оборудовать автостоянку и парковку (достаточное количество парковочных мест с учетом автотранспорта инвалидов на кресле-коляске).

Запасной вход справа:

1. расширить дверной проем лестницы (наружной);
2. установить пандус (наружный) в соответствии с нормами;
3. привести в соответствие входную площадку (перед дверью), установить кнопку вызова сотрудника;
4. отрегулировать фиксаторы двери;
5. привести в соответствие нормам тамбур.

Запасной вход слева:

1. установить пандус (наружный), перила ограждения;
2. входную площадку (перед дверью) привести в соответствие, установить кнопку вызова сотрудника;
3. установить фиксаторы входной двери;
4. привести в соответствие нормам тамбур.

Пути движения внутри здания:

1. в коридоре (вестибюле, зоне ожидания) установить информационные таблички о возможных препятствиях;
2. на лестнице (внутри здания) установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями;
3. установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил;
4. на ступенях марша нанести контрастные цветные полосы.

Директор

А.М.Нагоев

